DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9151DQ0115
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber ***distributor***	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart ***product category***	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung ***product description***	Enthärtungsanlage
Modell ***model***	NeoSoft
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: V152/24.1 vom 18.07.2024 (IMA) Baumusterprüfung: V152/24.2 vom 06.12.2024 (IMA) Baumusterprüfung: V152/24.3 vom 21.02.2025 (IMA)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.05.2023)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	21.02.2030 / 23-0322-WNE

70028-04-A-DE

11.03.2025 Swd A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
NeoSoft 2500	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 1,5 m³/h Nenndurchmesser: DN 20 mm	Nennkapazität: 2,67 mol Erdalkalien/Regeneration
NeoSoft 5000	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 3,0 m³/h Nenndurchmesser: DN 20 mm	Nennkapazität: 3,57 mol Erdalkalien/Regeneration

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	**Bauteil (Produktart)** *component*	**Modell/Typ** *model/type*	**Hersteller** *manufacturer*
HW-1011DQ0104	Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1	NeoSoft 2500 Connect / Wasserenthärter/NeoSoft 2500	Hans Sasserath GmbH & Co. KG
HW-1011DQ0105	Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1	NeoSoft 5000 Connect / Wasserenthärter/NeoSoft 5000	Hans Sasserath GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.