



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9151CR0404
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationenaustauscher) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Lex Plus 10 Connect
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: EO 001/18 vom 28.03.2018 (TZW) Baumusterprüfung: EO 006/15 vom 10.11.2016 (TZW) KTW-Prüfung: SO 026/14 vom 12.09.2014 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0038/17 vom 06.02.2017 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0229/16 vom 14.07.2016 (TZW) KTW-Prüfung: KA 209/15 vom 16.09.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.11.2021 / 17-0346-WNR

70028-04-A-DE

05.04.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
1500	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 1,5 m³/h Nenndurchmesser: DN 25 mm	Nennkapazität: 3,9 mol Erdalkalien/Regeneration

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Lex Plus 10 Connect Lex Plus 10 S Connect	mit Sandwich-Verschneidearmatur für den gleichzeitigen Anschluss eines DRUFI + Trinkwasserfilters

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH
DW-0304CL0416	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	PE-Well/PE-Well	Lindner Armaturen GmbH